

**ПРЕДМЕТ:** Питање за ЈНВВ-П бр.404-20/16

Поштовани,

У складу са чл. 63 став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), достављамо Вам одговор на питање:

**ПИТАЊЕ:**

У шемама столарије Поз 8, Поз 10, Поз 11, Поз 12, Поз 13, Поз 14 и Поз 16 састоје се из двокрилних врата и фиксних излога. Да ли, при прорачуну коефицијента пролаза топлоте, наведене позиције које чине склоп који се састоји из фиксног излога + врата третирају као излоге са максимално дозвољеним коефицијентом пролаза топлоте  $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  или као врата, са максимално дозвољеним коефицијентом пролаза топлоте  $1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ?

**ОДГОВОР:**

Поз 8, Поз 10, Поз 11, Поз 12, Поз 13, Поз 14 и Поз 16 третирају се као излог, зато што део површине ових позиција чине излози, односно нису у питању класична врата. Дакле, максимални дозвољени коефицијент пролаза топлоте на наведеним позицијама  $1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку