

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Пријеполу
07/25 Број 217-3-18/534 - 2012
Дана 18.06.2012. године
П Р И Ј Е П О Л Љ Е
Ул. Душана Дучића бр. 1
/ММ/

ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА

- Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Ул. 12. Јануара бр. 108
31330 П Р И Б О Ј

ПРЕДМЕТ: Услови за израду Плана детаљне регулације за изградњу мини хидроелектране „РЕКОВИЋИ“ на реци Лим, општина Прибој.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријеполу, на основу члана 29. и 30 Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Србије" број 111/2009), а у складу са члановима 29. 30. и 31. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009. (испр.), 64 од 10. септембра 2010. (УС)), решавајући по захтеву Општине Прибој, Општинска управа, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, под 03 број 350-70/2011 од 08.06.2012. године, даје

М И Ш Л Љ Е Њ Е

УТВРЂУЈУ СЕ, по захтеву Општине Прибој, Општинска управа, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, услови у погледу примењености мера заштите од пожара за изградњу мини хидроелектране на реци Лим (МХЕ „РЕКОВИЋИ“) на катастарским парцелама број 608, 2213, 604 и 602 К.О. Добриловићи, општина Прибој, а за потребе израде Плана детаљне регулације, као што следи:

1. Предвидети довољну ширину путева који омогућавају приступ ватрогасним возилима до сваког објекта и њихово маневрисање за време гашења пожара.
2. У поступку израде Програма и Пројектне документације за изградњу објекта, потребно је придржавати се свих позитивних законских прописа који су у вези за заштитом од пожара. (Закон о заштити од пожара, Закон о планирању и изградњи, Урбанистичко планирање у заштити од експлозије и пожара, Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова, Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара, Технички прописи за специјалну заштиту електроенергетских постројења од пожара, Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара, Правилник о техничким нормативима за изградњу ниско напонских надземних водова, Правилник о техничким нормативима за изградњу електроенергетских водова називног напона од 1 кV до 400 кV и других прописа који регулишу ову област.

Такса на ово мишљење није наплаћена, сагласно чл. 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 43/03, 47/07 54/08, 05/09, 35/10, 50/11 и 70/11).

Достављено:

- подносноцу захтева
- досијеу Одељења за ванредне ситуације у Пријеполу
- архиви



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Главни полицијски саветник
Горан Посрџа