

Ул. Немањина бр. 22-26

11000 Београд Ваш број: 312-01-000641/2012-10 од 22.06.2012.

ПРИМЉЕНО	
Организација	Датум
332/10	22 JUL 2012
312-01-641/12	

Наш број: 1355  
Датум: 29.06.2012.

14.6.12.

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за издавање мишљења, услова, сагласности и података потребних за израду Плана детаљне регулације за изградњу мини хидроелектране „Рековићи“ на реци Лим у Прибоју

У вези са захтевом за дефинисање посмбних услова и података који су од значаја за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу мини хидроелектране „Рековићи“ на реци Лим обавештавамо Вас да ЈП ТРАНСНАФТА Панчево на предметном подручју нема изграђених објеката. Одлуком Владе Србије ЈП ТРАНСНАФТА Панчево управља и располаже следећим инсталацијама:

- **Нафтовод Дунав (Бачко Ново Село) – Нови Сад** (интерна ознака ДН-1, односно деоница 1), са оптичким каблом за систем надзора и даљинског управљања и системом катодне заштите и блок станицама на траси. У склопу ове деонице нафтовода је и Терминал у Новом Саду са складиштним простором.
- **Нафтовод Нови Сад – Панчево** (интерна ознака ДН-2, односно деоница 2), пречника ф 457,2 мм (18"), са оптичким каблом за систем даљинског управљања и системом катодне заштите и блок станицама на траси. У склопу ове деонице је и Мерна станица у Панчеву.

ЈП ТРАНСНАФТА Панчево планира изградњу, у складу са делатношћу за коју је регистрована (транспорт сирове нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима):

- **СИСТЕМ ПРОДУКТОВОДА КРОЗ СРБИЈУ** (правци Сомбор – Нови Сад – Панчево – Смедерево - Јагодина - Ниш, и Панчево – Београд) сходно већ делимично урађеној техничкој документацији, којим би се транспортовала моторна горива (бензини и дизел горива) – **Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш)**, „Службени гласник РС“, бр. 19/11. Систем продуктовода подразумева и изградњу одређеног складишног простора, терминала са пумпним станицама и надзорно управљачким и комуникационим центрима у сваком од наведених пунктова Система.

**Транснафта ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ НАФТЕ НАФТОВОДИМА И ДЕРИВАТА НАФТЕ ПРОДУКТОВОДИМА**

26000 Панчево  
Змај Јовина бр. 1  
Тел: 013/353-864  
Факс: 013/353-864

26000 Панчево  
Спољностарчевачка бр 199  
Тел: 013/367-907  
Факс: 013/367-907

11000 Београд  
Бјелановићева бр. 2  
Тел: 011/2459-191  
Факс: 011/2459-430

21000 Нови Сад  
Грчкошопска бр. 7  
Тел: 021/524-622  
Факс: 021/524-084

21000 Нови Сад  
Пут Шајкашког одреда бр. 8  
Тел: 021/421-297  
Факс: 021/452-461

Закон и прописи су дефинисали „**радни појас нафтовода и продуктовода**“ (прописани минимални простор дуж трасе нафтовода или продуктовода потребан за њихову несметану изградњу или одржавање) и „**заштитни појас нафтовода и продуктовода**“ (јесте прописани простор ширине од по 200 м са сваке стране цевовода, рачунајући од осе цевовода у коме други објекти утичу на њихову сигурност).

У складу са својом надлежношћу, прописаном посебним законом, предузеће које обавља делатност транспорта нафтоводом или продуктоводом, у заштитном појасу нафтовода или продуктовода издаје посебне услове за извођење било каквих радова или других активности. Не смеју се изводити радови и друге активности пре него што се о томе добију услови и писмено одобрење предузећа које обавља делатност транспорта тим нафтоводом или продуктоводом.

Забрањена је изградња објеката који нису у функцији обављања енергетских делатности, као и извођење других радова испод, изнад или поред енергетских објеката, супротно закону, као и техничким и другим прописима. Такође, у фази израде техничке документације за изградњу објеката по истој, потребно је обратити се ЈП „Транснафта“ Панчево за услове и техничке сагласности. Осим тога морају се испоштовати одредбе законских прописа, стандарда и техничких норматива, који дефинишу област транспорта сирове нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима.

У појасу ширине од 5 м на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода, забрањено је садити биљке чији корени достижу дубину већу од 1 м, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 м.

У појасу ширине од 30 м лево и десно од осе продуктовода забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи.

У појасу ширине од 5 м лево и десно од осе нафтовода забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи.

Стубови електричних водова морају бити постављени на удаљености од најмање 10 м од осе цевовода. При паралелном вођењу подземних водова растојање од цевовода мора бити минимално 10 м.

Уколико су стубови електричних водова виши, удаљеност стубова од цевовода је висина стуба + 3 м.

У случају постављања уземљења поред стуба, уземљивач мора бити одвојен од цевовода најмање 5 м.

За додатне информације стојимо Вам на услузи.

С поштовањем,

Директор функције за  
развој и инвестиције  
1 Велимир Ункович

**Транснафта ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ НАФТЕ НАФТОВОДИМА И ДЕРИВАТА НАФТЕ ПРОДУКТОВОДИМА**

26000 Панчево  
Змај Јовина бр. 1  
Тел: 013/353-864  
Факс: 013/353-864

26000 Панчево  
Спољностарчевачка бр. 199  
Тел: 013/367-907  
Факс: 013/367-907

11000 Београд  
Бјелановићева бр. 2  
Тел: 011/2459-191  
Факс: 011/2459-430

21000 Нови Сад  
Грчкошколска бр. 7  
Тел: 021/524-622  
Факс: 021/524-084

21000 Нови Сад  
Пут Шајкашког одреда бр. 8  
Тел: 021/421-297  
Факс: 021/452-461

ПИБ: 104061151 Рег бр: 20084731

Број текућег рачуна: Војвођанска банка а д Нови Сад 355-1076150-32; Привредна банка а д Панчево 305-0010000004627-87